

Fragebogen zu Konformität

Version 1.2

Herstellerangaben:

Firma	FIMER Switzerland
Adresse	Etzel matt 1
PLZ & Ort	CH-5430 Wettingen
Kontaktperson	CH-Solar.service
Telefon / Mail	+41 79 705 60 17 / ch-solar.services@fimer.com

Hinweise:

Nur die aufgeführten Gridcodes sind vom Hersteller auf Konformität überprüft worden! Im Zweifelsfall diese einstellen.
Bei den FIMER/ABB/PowerOne Geräten kann der Gridcode sowie die Displaysprache unabhängig voneinander eingestellt werden!

Modell	AC-Nennleistung [kVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Serviceupdate) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
TRIO-20.0-TL-OUTD-...	20.0	01.01.2011		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-27.6-TL-OUTD-...	27.6	01.01.2011		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PVI-10.0-OUTD-DE	10.0	01.01.2008	31.12.2012	nein			nein	nein	Wurde abgelöst durch PVI-10.0-TL-OUTD
PVI-12.5-OUTD-DE	12.5	01.01.2008	31.12.2012	nein			nein	nein	Wurde abgelöst durch PVI-12.5-TL-OUTD
PVI-10.0-TL-OUTD	10.0	01.01.2013		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	ja	Wird noch verkauft
PVI-12.5-TL-OUTD	12.5	01.01.2013		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PRO-33.0	33.0	01.01.2014		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-5.8-TL-OUTD	5.8	01.01.2013		ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-7.5-TL-OUTD	7.5	01.01.2013		ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-8.5-TL-OUTD	8.5	01.01.2013		ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-50-TL	50.0	01.01.2016	06.12.2018	Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird nicht mehr verkauft
TRIO-50-TM	50.0	01.01.2017	31.08.2020	Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird nicht mehr verkauft
PVS 50	50.0	01.01.2018		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PVS 60	60.0	01.01.2018		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PVS 100	100.0	01.01.2018		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PVS 120	120.0	01.01.2018		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PVS 175	175.0	01.01.2018		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft

Modell	AC-Nennleistung [kVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Servicemode) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
PVI-330. Familie	55 - 330	01.01.2009	31.12.2019	Ja	BDEW	2011	nein	nein	Wird nicht mehr verkauft / Alle Geräte mit Bezug via ABB Schweiz AG wurden werkseitig auf BDEW parametrier.
PVS800-57 (Mittelspannung)	100 - 1000	unbekannt	31.12.2019	Ja	BDEW	2011	Ja	nein	Wird nicht mehr verkauft / Muss durch ABB/FIMER - Servicetechniker umgestellt werden
PVS800-57B (Mittelspannung)	100 - 1000	unbekannt		Ja	BDEW	2011	Ja	nein	Wird noch verkauft / Muss durch ABB/FIMER - Servicetechniker umgestellt werden
PVS980-58 (Mittelspannung)	100 - 1000	unbekannt		Ja	BDEW	2011	Ja	nein	Wird noch verkauft / Muss durch ABB/FIMER - Servicetechniker umgestellt werden
ULTRA (Mittelspannung)	700 - 1400	01.01.2013		Ja	BDEW	alle	ja	ja	Wird noch verkauft / Alle Geräte mit Bezug via ABB Schweiz AG wurden werkseitig auf BDEW parametrier.