

Fragebogen zu Konformität

Version 1.2

Herstellerangaben:

Firma	SMA Solar Technology AG
Adresse	Sonnenallee 1
PLZ & Ort	D-34266 Netstal
Kontaktperson	Technischer Support
Telefon / Mail	+49 561 9522 1499 / serviceline@sma.de

Hinweise:

Nur die aufgeführten Gridcodes sind vom Hersteller auf Konformität überprüft worden! Im Zweifelsfall diese einstellen (Oft ist P(f) nicht aktiviert, deshalb AR-N 4105 wählen).

Bei den SMA Geräten kann der Gridcode sowie die Displaysprache unabhängig voneinander eingestellt werden!

Hinweise: Die (Dreh)schalterstellung 00 bedeutet immer Werkseinstellung und kann nur innerhalb der ersten 10 Betriebsstunden geändert werden. Danach kann mittels Sunny Explorer (Bezug via Webseite SMA) ausgelesen werden. Sofern eingebunden, können die Werte auch via Sunny Portal ausgelesen werden.

Modell	AC-Nennleistung [kVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Serviceupdate) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
STP5000TL-20	5.0	01.10.2012	30.10.2018	Ja	AR-N-4105	alle			
STP6000TL-20	6.0	01.10.2012	30.10.2018	Ja	AR-N-4105	alle			
STP7000TL-20	7.0	01.10.2012	31.03.2019	Ja	AR-N-4105	alle			
STP8000TL-20	8.0	01.10.2012	31.03.2019	Ja	AR-N-4105	alle			
STP9000TL-20	9.0	01.10.2012	31.03.2019	Ja	AR-N-4105	alle			
STP10000TL-20	10.0	01.06.2014	31.03.2019	Ja	AR-N-4105	alle			
STP12000TL-20	12.0	01.10.2014	31.03.2019	Ja	AR-N-4105	alle			
STP15000TL-30	15.0	01.09.2016	/	Ja	EN50549-2/18	alle			
STP20000TL-30	20.0	01.09.2014	/	Ja	EN50549-2/18	alle			
STP25000TL-30	25.0	01.09.2014	/	Ja	EN50549-2/18	alle			
STP20000TL-EE	20.0	01.06.2012	30.10.2014	Ja	AR-N-4105	alle			
STP15000TL-EE	15.0	01.06.2012	30.10.2014	Ja	AR-N-4105	alle			
STP8000TL-10	8.0	01.06.2009	31.12.2012	Ja	AR-N-4105	2.33			
STP10000TL-10	10.0	01.06.2009	30.10.2014	Ja	AR-N-4105	2.33			
STP12000TL-10	12.0	01.06.2009	30.09.2014	Ja	AR-N-4105	2.33			
STP15000TL-10	15.0	01.06.2009	31.08.2016	Ja	AR-N-4105	2.33			
STP17000TL-10	17.0	01.06.2009	30.10.2014	Ja	AR-N-4105	2.33			

Modell	AC-Nennleistung [kVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Service-mode) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
STP3.0-3AV-40	3.0	15.09.2018	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
STP4.0-3AV-40	4.0	15.09.2018	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
STP5.0-3AV-40	5.0	15.09.2018	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
STP6.0-3AV-40	6.0	15.09.2018	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
STP8.0-3AV-40	8.0	15.09.2018	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
STP10.0-3AV-40	10.0	15.09.2018	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
STP50-40 (Core 1)	50.0	01.09.2017	/	Ja	EN50549-2/18	alle			Das Gerät weist kein Display mehr auf. Ländereinstellung und Sprache sind bei der Installation zwingend einzustellen.
SB3000TL-21	3.0	01.10.2012	30.06.2017	Ja	AR-N-4105	2.00			
SB3600TL-21	3.6	01.10.2012	30.06.2017	Ja	AR-N-4105	2.00			
SB4000TL-21	4.0	01.10.2012	30.06.2017	Ja	AR-N-4105	2.00			
SB5000TL-21	5.0	01.10.2012	30.06.2017	Ja	AR-N-4105	2.00			
SB3.0-1AV-40	3.0	01.03.2017	01.12.2018	Ja	AR-N-4105	alle			
SB3.6-1AV-40	3.6	01.03.2017	01.12.2018	Ja	AR-N-4105	alle			
SB4.0-1AV-40	4.0	01.03.2017	01.12.2018	Ja	AR-N-4105	alle			
SB5.0-1AV-40	5.0	01.03.2017	01.12.2018	Ja	AR-N-4105	alle			
SB3.0-1AV-41	3.0	01.03.2017	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
SB3.6-1AV-41	3.6	01.03.2017	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
SB4.0-1AV-41	4.0	01.03.2017	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
SB5.0-1AV-41	5.0	01.03.2017	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
SB1.5-1AV-40	1.5	01.04.2015	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
SB2.0-1AV-40	2.0	01.04.2015	/	Ja	EN50549-1/18	alle			
SB2.5-1AV-40	2.5	01.04.2015	/	Ja	EN50549-1/18	alle			