

Fragebogen zu Konformität

Version 1.1

Herstellerangaben:

Firma	ABB und Power-One
Adresse	Brown Bowveri Platz 3
PLZ & Ort	CH-5400 Baden
Kontaktperson	Industriehotline
Telefon / Mail	+41 58 586 06 72 / industriehotline@ch.abb.com

Angaben recherchiert:

Swissolar
Neugasse 6
8005 Zürich
Thomas Hostettler
+41 31 302 62 26 / ib_hostettler@bluewin.ch

Hinweise:

Nur die aufgeführten Gridcodes sind vom Hersteller auf Konformität überprüft worden! Im Zweifelsfall diese einstellen.

Bei den ABB/PowerOne Geräten kann der Gridcode sowie die Displaysprache unabhängig voneinander eingestellt werden!

Modell	AC-Nennleistung [KVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Servicemode) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
TRIO-20.0-TL-OUTD-...	20.0	01.01.2011		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-27.6-TL-OUTD-...	27.6	01.01.2011		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PVI-10.0-OUTD-DE	10.0	01.01.2008	31.12.2012	nein			nein	nein	Wurde abgelöst durch PVI-10.0-TL-OUTD
PVI-12.5-OUTD-DE	12.5	01.01.2008	31.12.2012	nein			nein	nein	Wurde abgelöst durch PVI-12.5-TL-OUTD
PVI-10.0-TL-OUTD	10.0	01.01.2013		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	ja	Wird noch verkauft
PVI-12.5-TL-OUTD	12.5	01.01.2013		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PRO-33.0	33.0	01.01.2014		Ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-5.8-TL-OUTD	5.8	01.01.2013		ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-7.5-TL-OUTD	7.5	01.01.2013		ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
TRIO-8.5-TL-OUTD	8.5	01.01.2013		ja	AR-N-4105	alle	Ja	Ja	Wird noch verkauft
PVI-330. Familie	55-330	01.01.2009		Ja	BDEW	2011	nein	nein	Wird noch verkauft / Alle Geräte mit Bezug via ABB Schweiz AG wurden werkseitig auf BDEW parametrier.
PVS800-57 (Mittelspannung)	100-1000	unbekannt		Ja	BDEW	2011	Ja	nein	Wird noch verkauft / Muss durch ABB - Servicetechniker umgestellt werden
ULTRA	700-1400	01.01.2013		Ja	BDEW	alle	ja	ja	Wird noch verkauft / Alle Geräte mit Bezug via ABB Schweiz AG wurden werkseitig auf BDEW parametrier.