

Fragebogen zu Konformität

Version 1.2

Herstellerangaben:

Firma	KACO new energy GmbH
Adresse	Carl-Zeiss-Str. 1
PLZ & Ort	D-74172 Neckarsulm
Kontaktperson	Michael Humburg
Telefon / Mail	0049 7132 3818 274 / michael.humburg@kaco-newenergy.de

Hinweise:

Nur die aufgeführten Gridcodes sind vom Hersteller auf Konformität überprüft worden! Im Zweifelsfall diese einstellen (FR unbedingt auf DE oder CH umstellen).

Bei den Kaco Geräten kann der Gridcode sowie die Displaysprache unabhängig voneinander eingestellt werden!

Achtung: Eine eingestellte Ländereinstellung kann nur vor Ort durch einen Installateur mittels Servicepasswort umgestellt werden - Updates betreffen immer nur das eingestellte Land.

Allgemeiner Hinweis: Siehe App Note 50.2 Hz / VDE0126 bis 2012 / AR-N-4105 ab 2012

Modell	AC-Nennleistung [kVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Servicemode) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x	25-60	06.03.2014	?	Ja	DE-NS	2.20	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x (Betrieb an Mittelspannung)	25-60	06.03.2014	?	Ja	DE-MS	2.20	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x	25-60	17.06.2016	?	Ja	CH-NS	3.25	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x (Betrieb an Mittelspannung)	25-60	17.06.2016	?	Ja	CH-MS	3.25	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130	50	02.03.2016	?	Ja	CH-NS	3.14	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130 (Betrieb an Mittelspannung)	50	02.03.2016	?	Ja	CH-MS	3.14	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130	50	24.08.2016	?	Ja	CH-NS	3.34	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130 (Betrieb an Mittelspannung)	50	24.08.2016	?	Ja	CH-MS	3.34	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.

Modell	AC-Nennleistung [kVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Service-mode) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6-20	26.03.2014	?	Ja	DE-NS	2.20	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6-20	26.03.2014	?	Ja	DE-MS	2.20	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6-20	17.03.2015	?	Ja	DE-NS	3.00	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6-20	17.03.2015	?	Ja	DE-MS	3.00	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6-20	30.11.2015	?	Ja	DE-NS	3.01	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6-20	30.11.2015	?	Ja	DE-MS	3.01	Ja	Keine Info	Achtung: Gridcode CH ist noch nicht vorhanden! Update möglich (siehe App Note 50.2 Hz), muss vor Ort erfolgen.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6-20	19.04.2016	?	Ja	CH-NS	3.06	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6-20	19.04.2016	?	Ja	CH-MS	3.06	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6-20	14.11.2016	?	Ja	CH-NS	3.31	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6-20	14.11.2016	?	Ja	CH-MS	3.31	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.

Modell	AC-Nennleistung [kVA]	Beginn Verkauf im Jahr	Ende Verkauf im Jahr	Ist eine konforme Einstellung vorhanden Ja/Nein	Falls Ja: Welche Einstellungen sind möglich?	Falls Ja: Ab welcher Version Firmware implementiert?	Falls Nein: Konformität via Umstellung (Servicemode) möglich?	Falls Nein: Konformität via Umrüstung (bspw. Firmwareupdate) möglich?	Bemerkungen
blueplanet 5.0-10.0 TL3 - 3TL300	5-10	15.05.2015	?	Ja	CH-NS	3.22	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
				Ja	CH-NS	3.28	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
				Ja	CH-NS	3.31	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.
				Ja	CH-NS	3.32	Ja	Keine Info	Software-Update nicht nötig.